



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2022 2022 г.

№ 4922

Об установлении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения АО «РНПК»

В соответствии с Федеральными законами от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального образования – городской округ город Рязань, администрация города Рязани **п о с т а н о в л я е т**:

1. Установить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения АО «РНПК» (далее – нормативы) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Нормативы не распространяются на объекты абонентов, указанных в абзацах третьем, четвертом пункта 167 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации управления общественных отношений аппарата администрации города Рязани (И.И. Щербакова) опубликовать настоящее постановление в газете «Рязанские ведомости».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации Б.В. Ясинского.

Глава администрации



Е.Б. Сорокина

Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов
централизованной системы водоотведения АО «РНПК»

№ п/п	Наименование загрязняющего вещества	Максимальное допустимое значение показателя и (или) концентрации (по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод), мг/куб. дм
1	БПКполн.	214,286
2	Фосфор общий	2,143
3	Взвешенные вещества	230,73
4	Сульфаты	111,01
5	Сульфиды	0,5
6	Хлориды	204
7	Сухой остаток	953
8	Азот общий	10,71
9	Нефтепродукты	5
10	Железо	0,62
11	Цинк	0,024
12	Медь	0,0189

М.С. Козина Д.А.